令和5年度　水質検査結果

水道施設名	新富町上水道
検査機関	株式会社　東洋環境分析センター

月		4月			5月			6月			7月			8月			9月		
採水年月日		令和5年4月25日			令和5年5月9日			令和5年6月6日			令和5年7月4日			令和5年8月16日			令和5年9月5日		
受託年月日		令和5年4月25日			令和5年5月9日			令和5年6月6日			令和5年7月4日			令和5年8月16日			令和5年9月5日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	7.9	7.7	6.7	6.7	6.8	7.6	8.4	8.3	8.2	9.1	9.1	9.4	11	11	9.7	11	11
有機物等	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.2	7.2	6.8	7.2	7.2	6.8	7.2	7.3	6.7	7.1	7.4	6.5	7.3	7.3	6.7	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.5	0.42	0.57	0.48	0.46	0.55	0.44	0.45	0.5	0.48	0.38	0.51	0.41	0.43	0.51	0.5	0.48	0.57
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		

月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採水年月日		令和5年10月10日			令和5年11月7日			令和5年12月5日			令和6年1月9日			令和6年2月6日			令和6年3月5日		
受託年月日		令和5年10月10日			令和5年11月7日			令和5年12月5日			令和6年1月9日			令和6年2月6日			令和6年3月5日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	7.3	7.3	5.9	5.6	5.4	6.3	6.1	6.1	5.5	5	5.1	5.1	4.5	4.5	5.2	4.7	4.4
有機物等	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.6	7.3	7.3	6.7	7.2	7.2	6.8	7.2	7.2	6.9	7.3	7.3	6.8	7.3	7.3	6.9	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.35	0.33	0.38	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		