令和7年度　水質検査結果

水道施設名	新富町上水道																		
検査機関	株式会社　東洋環境分析センター																		
月		4月			5月			6月			7月			8月			9月		
採水年月日		令和7年4月30日			令和7年5月13日			令和7年6月10日			令和7年7月8日			令和7年8月5日			令和7年9月9日		
受託年月日		令和7年4月30日			令和7年5月13日			令和7年6月10日			令和7年7月8日			令和7年8月5日			令和7年9月9日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
気温	－	23.0 ℃	22.0 ℃	22.5 ℃	26.0 ℃	24.0 ℃	23.0 ℃	26.0 ℃	29.0 ℃	25.0 ℃	32.0 ℃	34.0 ℃	32.0 ℃	34.0 ℃	34.0 ℃	34.0 ℃	32.0 ℃	34.0 ℃	30.0 ℃
水温	－	21.0 ℃	20.0 ℃	20.0 ℃	22.0 ℃	20.0 ℃	21.0 ℃	24.0 ℃	23.0 ℃	23.0 ℃	30.0 ℃	29.0 ℃	28.0 ℃	30.0 ℃	28.0 ℃	28.0 ℃	31.0 ℃	28.0 ℃	28.0 ℃
採水時間	－	10:07	9:40	9:14	10:33	10:03	9:38	10:20	11:30	9:30	10:39	10:20	10:05	11:10	10:43	10:19	11:16	10:45	10:24
一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
亜硫酸態窒素	0.04以下	－	－	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	－	－	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
硫酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	0.7	0.4	0.4	－	－	－	－	－	－	0.8	0.3	0.3	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08未満	0.08未満	0.08未満	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－
1，4ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	－
シス1，2ジクロロエチレン・トランス1，2ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－
ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
塩素酸	0.6以下	－	－	－	0.06未満	0.06	0.06未満	－	－	－	－	－	－	0.1	0.13	0.12	－	－	－
クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
クロロホルム	0.06以下	－	－	－	0.003	0.006	0.007	－	－	－	－	－	－	0.003	0.005	0.008	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－	－	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－	0.003	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	0.003	0.001未満	0.001未満	－	－	－
臭素酸	0.01以下	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－	0.011	0.009	0.01	－	－	－	－	－	－	0.011	0.008	0.011	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－	－	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－	0.003	0.003	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003	－	－	－
ブロモホルム	0.09以下	－	－	－	0.002	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－	0.002	0.001未満	0.001未満	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－	－	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.04	0.03	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－
銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	0.01未満	0.01未満	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	3.2	3.3	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	－
塩化物イオン	200以下	5.1	4.4	4.7	5.1	4.2	4.4	6.8	6.9	6.9	5	4.1	4.1	5.4	4.3	4.6	6	5.4	5.6
硬度	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28	24	24	－	－	－
蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62	45	44	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－	－	－
ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-MIB	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－
フェノール類	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	－	－
有機物	3以下	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.3	7.4	6.5	6.8	7.4	6.7	6.8	7	6.6	7	7	6.5	7.1	7.1	6.7	7	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.49	0.4	0.52	0.46	0.38	0.5	0.47	0.44	0.6	0.41	0.35	0.41	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		

月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採水年月日		令和7年10月7日			令和7年11月11日			令和7年12月9日			令和8年1月13日			令和8年2月12日			令和8年3月10日		
受託年月日		令和7年10月7日			令和7年11月11日			令和7年12月9日			令和8年1月13日			令和8年2月12日			令和8年3月10日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
気温	−	31.0 ℃	30.0 ℃	27.0 ℃	17.0 ℃	16.0 ℃	15.0 ℃	17.0 ℃	16.0 ℃	11.0 ℃	18.0 ℃	17.0 ℃	16.0 ℃	13.0 ℃	16.0 ℃	14.0 ℃	16.0 ℃	13.0 ℃	12.0 ℃
水温	−	28.0 ℃	27.0 ℃	27.0 ℃	21.0 ℃	21.0 ℃	23.0 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃	17.0 ℃	13.0 ℃	12.0 ℃	14.0 ℃	8.0 ℃	13.0 ℃	9.0 ℃	16.0 ℃	14.0 ℃	16.0 ℃
採水時間	−	10:18	9:56	9:36	10:33	10:07	9:47	11:45	12:19	9:41	10:49	10:31	10:06	9:50	10:30	10:10	10:24	9:47	9:30
一般細菌	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	0.004未満	0.004未満	0.004未満	−	−	−	−	−	−	0.004未満	0.004未満	0.004未満	−	−	−
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	−	−	−	0.001未満	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	0.001未満	0.001未満	0.001未満	−	−	−
硫酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	0.8	0.4	0.4	−	−	−	−	−	−	0.6	0.3	0.3	−	−	−
フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1，4ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
シス1，2ジクロロエチレン・トランス1，2ジクロロエチレン	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩素酸	0.6以下	−	−	−	0.06	0.08	0.08	−	−	−	−	−	−	0.06	0.06未満	0.06未満	−	−	−
クロロ酢酸	0.02以下	−	−	−	0.002未満	0.002未満	0.002未満	−	−	−	−	−	−	0.002未満	0.002未満	0.002未満	−	−	−
クロロホルム	0.06以下	−	−	−	0.003	0.006	0.008	−	−	−	−	−	−	0.002	0.003	0.003	−	−	−
ジクロロ酢酸	0.03以下	−	−	−	0.003未満	0.003未満	0.003未満	−	−	−	−	−	−	0.003未満	0.003未満	0.003未満	−	−	−
ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	−	−	0.003	0.001未満	0.001	−	−	−	−	−	−	0.002	0.001未満	0.001未満	−	−	−
臭素酸	0.01以下	−	−	−	0.001未満	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	0.001未満	0.001未満	0.001未満	−	−	−
総トリハロメタン	0.1以下	−	−	−	0.011	0.009	0.013	−	−	−	−	−	−	0.006	0.005	0.005	−	−	−
トリクロロ酢酸	0.03以下	−	−	−	0.003未満	0.003未満	0.003未満	−	−	−	−	−	−	0.003未満	0.003未満	0.003未満	−	−	−
ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	−	−	0.003	0.003	0.004	−	−	−	−	−	−	0.002	0.002	0.002	−	−	−
ブロモホルム	0.09以下	−	−	−	0.002	0.001未満	0.001未満	−	−	−	−	−	−	0.001未満	0.001未満	0.001未満	−	−	−
ホルムアルデヒド	0.08以下	−	−	−	0.008未満	0.008未満	0.008未満	−	−	−	−	−	−	0.008未満	0.008未満	0.008未満	−	−	−
亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩化物イオン	200以下	5.1	4.2	4.2	5.2	3.7	3.9	4.6	3.1	3.2	4.4	3.4	3.2	4.2	3.5	3.4	4.9	3.9	3.9
硬度	300以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	500以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジェオスミン	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2−MIB	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
フェノール類	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
有機物	3以下	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	6.5	7	7	6.5	7	6.9	6.5	7.1	7.2	6.7	7.4	7.4	6.7	7.1	7.2	6.7	7.1	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.32	0.4	0.39	0.4	0.5	0.5
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		