水質試験・検査結果（9月分）

水道施設名	新富町上水道
採水年月日	令和8年9月8日
受託年月日	令和8年9月8日
検査機関	株式会社　東洋環境分析センター

項目	基準値	採水地点		
		野中	溜水	竹渕
気温	－	27.0 ℃	27.0 ℃	27.0 ℃
水温	－	28.0 ℃	28.0 ℃	28.0 ℃
採水時間	－	9:38	9:21	9:05
一般細菌	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－
六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－
亜硫酸態窒素	0.04以下	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－
硫酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－
四塩化炭素	0.002以下	－	－	－
1，4ジオキサン	0.05以下	－	－	－
シス1，2ジクロロエチレン・トランス1，2ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－
ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－
PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－
PFOS	－	－	－	－
PFOA	－	－	－	－
ベンゼン	0.01以下	－	－	－
塩素酸	0.6以下	－	－	－
クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－
クロロホルム	0.06以下	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－
臭素酸	0.01以下	－	－	－
総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－
ブロモホルム	0.09以下	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－
銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－
塩化物イオン	200以下	6.8	6.4	6.5
硬度	300以下	－	－	－
蒸発残留物	500以下	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－
ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-MIB	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－
フェノール類	0.05以下	－	－	－
有機物	3以下	0.3未満	0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	6.5	7.2	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.35	0.45	0.35
判定	上記検査項目について適			

※「－」は検査省略項目