

給水装置工事竣工届

下記の工事が竣工しましたので検査して下さいようお願いいたします。

年 月 日

一ツ瀬川宮農飲雑用水広域水道企業団 企業長 殿

〒 住所		(印) 給水区域 <input type="checkbox"/> 一ツ瀬水道事業 <input type="checkbox"/> 新富町水道事業		
申込者 (給水装置所有者)	ふりがな 氏名			
TEL				
設置場所 (地番)	宮崎県	設置場所 (地区名)		
一ツ瀬川宮農飲雑用水広域水道企業団 指定給水装置工事事業者 指定登録番号 第 号 〒 住所 名称 代表者 (印) TEL FAX 主任技術者 氏名 (印) 緊急連絡先 (携帯)		量水器 口径 φ	量水器 番号	—
		お客様番号 (設備番号)		
		開栓日		年 月 日
		添付書類 <input type="checkbox"/> 位置図 <input type="checkbox"/> 配管平面図(竣工図) <input type="checkbox"/> 配管展開図(竣工図) <input type="checkbox"/> 掘削平面図(竣工図) <input type="checkbox"/> 掘削断面図(竣工図) <input type="checkbox"/> 写真(本管位置、深さ) <input type="checkbox"/> 写真(量水器BOX位置) <input type="checkbox"/> 写真(水圧試験) <input type="checkbox"/> 使用材料一覧 <input type="checkbox"/> 水道使用届 <input type="checkbox"/> その他()		
		工事種別		臨時栓番号
<input type="checkbox"/> 新設	<input type="checkbox"/> 臨時栓	開始日/指針	年 月 日 / m ³	
<input type="checkbox"/> 増改造	<input type="checkbox"/> 撤去	撤去日/指針	年 月 日 / m ³	
		請求先名称		
用途		電波状況 (検査時)	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不可 <input type="checkbox"/> 改善済	
竣工検査		受付 承認		
検査日 年 月 日				
検査員 (印)				
局長	課長	課長補佐	係長	
			受付	

注意事項

1. 位置図、竣工図面、写真等を別紙にて添付すること。
2. 位置図は手書きではなく市販地図を使用し、**公共施設等の目印が記載されていること。**
3. 竣工検査前に精算書、精算図面等を提出すること。精算図面に点検口を記載すること。
4. 本管位置は箱尺等を用いて、構造物からの距離や路面からの深さが確認できるよう撮影すること
5. 量水器BOX位置は遠景と近景を撮影し、建物との位置関係が分かるよう撮影すること
6. 水圧試験は1.75Mpaで1分間(1次側、2次側)とする
7. 検査完了後に臨時メーターを本メータとして切り替える。

(裏面)

受付時チェックリスト

- 必要な書類が添付されているか
- 位置図が分かりやすいものになっているか
- 量水器が官民境界から2m以内にあるか、無い場合は第一仕切弁が設置されているか
- 共有給水管を布設する場合、官民境界付近に第1仕切弁が設置されているか
- 分岐口径が50mmを超える場合、分岐箇所第1仕切弁(角ハンドルソフトシール仕切弁)が設置されているか
- 止水栓や逆止弁の仕様は問題ないか
- 仕切弁ボックスの仕様は問題ないか
- 量水器ボックスの仕様は問題ないか
- 通信機の通信状況は問題ないか
- 設置場所地番は住居地番と一致しているか(最新の地番となっているか)