平成28年度　水質検査結果

水道施設名	新富町上水道
検査機関	一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター

月		4月			5月			6月			7月			8月			9月		
採水年月日		平成28年4月19日			平成28年5月17日			平成28年6月14日			平成28年7月12日			平成28年8月9日			平成28年9月13日		
受託年月日		平成28年4月19日			平成28年5月17日			平成28年6月14日			平成28年7月12日			平成28年8月9日			平成28年9月13日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	1	0	0	3	0	5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	3.9	4.1	5.7	4	4.2	4.7	3.6	3.6	6.4	4.9	4.8	4.7	4	4	5	4.2	4.1
有機物等	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.2	7.2	6.5	7.2	7.2	6.5	7.2	7.3	6.5	7.2	7	6.7	7.3	7.3	6.7	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.2	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	ー	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		

月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採水年月日		平成28年10月11日			平成28年11月8日			平成28年12月13日			平成29年1月17日			平成29年2月14日			平成29年3月14日		
受託年月日		平成28年10月11日			平成28年11月8日			平成28年12月13日			平成29年1月17日			平成29年2月14日			平成29年3月14日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	5.9	5.6	5	4.4	5.2	3.9	4.4	3.6	3.5	4.5	3.7	3.6	4.2	3.2	3.2	3.9	3.2	3.2
有機物等	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	6.6	7.3	7.4	6.9	7.2	7.4	6.8	7.3	7.3	6.7	7.3	7.3	6.7	7.3	7.2	6.7	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1	0.1度未満	0.1度未満	0.2	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	ー	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		