令和2年度　水質検査結果

水道施設名	新富町上水道
検査機関	株式会社　東洋環境分析センター

月		4月			5月			6月			7月			8月			9月		
採水年月日		令和2年4月22日			令和2年5月12日			令和2年6月9日			令和2年7月7日			令和2年8月4日			令和2年9月8日		
受託年月日		令和2年4月22日			令和2年5月12日			令和2年6月9日			令和2年7月7日			令和2年8月4日			令和2年9月8日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	3.7	3.8	4.2	3.8	3.8	4.6	4.8	4.3	9.2	8.6	9.7	8.9	9.1	9.2	8.1	8.5	9.9
有機物等	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7	7.5	7.4	7.1	7.4	7.4	7.1	7.5	7.5	6.8	7.3	7.1	6.9	7.4	7.4	6.6	7.4	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.36	0.35	0.4	0.35	0.39	0.37	0.56	0.58	0.56	0.4	0.47	0.53	0.42	0.42	0.45	0.37	0.38	0.48
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		

月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採水年月日		令和2年10月6日			令和2年11月12日			令和3年12月8日			令和3年1月12日			令和3年2月12日			令和3年3月9日		
受託年月日		令和2年10月6日			令和2年11月12日			令和3年12月8日			令和3年1月12日			令和3年2月12日			令和3年3月9日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	8	7.3	5.5	5.2	4.9	5.3	5.2	5.1	5.2	4.8	4.8	4.8	4.6	4.5	6.3	6	6.4
有機物等	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.5	7.5	6.7	7.4	7.4	6.8	7.3	7.4	6.7	7.3	7.3	7	7.3	7.3	6.8	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.5	0.45	0.44	0.43	0.45	0.39	0.47	0.41	0.35	0.51	0.6	0.33	0.45	0.53	0.35	0.36	0.31	0.36
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		