令和3年度　水質検査結果

水道施設名	新富町上水道
検査機関	株式会社　東洋環境分析センター

月		4月			5月			6月			7月			8月			9月		
採水年月日		令和3年4月21日			令和3年5月11日			令和3年6月8日			令和3年7月6日			令和3年8月10日			令和3年9月7日		
受託年月日		令和3年4月21日			令和3年5月11日			令和3年6月8日			令和3年7月6日			令和3年8月10日			令和3年9月7日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.1	5.1	5.3	5.2	5.1	7.2	7.8	7.4	5.6	5.4	5.3	5.6	5	5.6	5.8	6.1	5.5
有機物等	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.3	7.3	6.8	7.3	7.3	6.9	7.2	7.2	6.8	7.3	7.3	6.8	7.3	7.2	6.8	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.34	0.31	0.38	0.39	0.35	0.45	0.31	0.36	0.41	0.28	0.28	0.3	0.34	0.32	0.35	0.35	0.34	0.43
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		

月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採水年月日		令和3年10月5日			令和3年11月9日			令和3年12月7日			令和4年1月11日			令和4年2月8日			令和4年3月8日		
受託年月日		令和3年10月5日			令和3年11月9日			令和3年12月7日			令和4年1月11日			令和4年2月8日			令和4年3月8日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	5	5.1	5.2	4.6	4.5	5.2	4.9	4.8	4.8	4.4	4.6	4.8	4.5	4.5	4.9	4.6	4.6
有機物等	3mg/L以下	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.4	7.4	6.7	7.2	7.4	6.8	7.4	7.4	6.8	7.5	7.4	6.9	7.4	7.4	6.9	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.35	0.31	0.37	0.3	0.24	0.33	0.3	0.36	0.34	0.5	0.41	0.3	0.5	0.49	0.4	0.5	0.47	0.48
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		