浄水水質検査結果書

No. bX2303547-001

新富町長 小嶋 崇嗣 様

2024年 1月 30日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町１００番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

水質検査部門管理者 蛯原 直輔

受付日	2024年 1月 9日	受付方法	受取
採取日	2024年 1月 9日	時刻	10時 35分
天候	当日 晴 前日 晴	温度	気温 9 ℃ 水温 12 ℃
検査期間	2024年 1月 9日 ～ 2024年 1月 29日		
採水者	古川 慎一郎	区分責任者	理化学：川野 亜矢子 生物学：片平 千登世
試料名	飲料水(浄水)	施設名	新富町浄水場
採水場所	弁指配水池系 野中	水源種別	一ツ瀬川

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	目標値	検査方法
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.000005未満	0.000005	0.00005 以下 (暫定)	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
		ー以下余白ー			

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.4mg/ℓ

様式 ハー17