令和元年度　水質検査結果

水道施設名	新富町上水道
検査機関	株式会社　東洋環境分析センター

月		4月			5月			6月			7月			8月			9月		
採水年月日		平成31年4月24日			令和1年5月14日			令和1年6月11日			令和1年7月9日			令和1年8月1日			令和1年9月10日		
受託年月日		平成31年4月24日			令和1年5月14日			令和1年6月11日			令和1年7月9日			令和1年8月1日			令和1年9月10日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.6	3.6	3.8	3.7	3.7	4.1	4.2	4.1	4.9	5.1	5.1	3.8	3.8	3.7	3.7	3.5	3.4
有機物等	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.35	0.4	0.37	0.28	0.32	0.39	0.31	0.36	0.37	0.29	0.31	0.45	0.4	0.37
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		

月		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
採水年月日		令和1年10月8日			令和1年11月12日			令和1年12月10日			令和2年1月14日			令和2年2月12日			令和2年3月10日		
受託年月日		令和1年10月8日			令和1年11月12日			令和1年12月10日			令和2年1月14日			令和2年2月12日			令和2年3月10日		
項目	基準値	採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点			採水地点		
		野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕	野中	溜水	竹渕
一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	6.1	5.4	4.4	4	4	3.9	3.5	3.5	4.1	3.7	3.8	3.8	3.8	0.5未満	3.9	3.6	3.6
有機物等	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.42	0.38	0.39	0.43	0.42	0.3	0.54	0.58	0.28	0.5	0.54	0.51	0.42	0.5	0.5	0.41	0.35	0.4
判定		上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適			上記検査項目について適		